



Россия

**Ростовская область Егорлыкский район
Администрация Егорлыкского сельского поселения**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2022 года

№ 240

ст. Егорлыкская

О внесении изменений в постановление № 155 от 30 июня 2021 года об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», распоряжением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.01.2021 №4 «О разработке проекта Схемы теплоснабжения Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь Уставом Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление № 155 от 30 июня 2021 года об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Егорлыкского сельского поселения



И.И. Гулай

Постановление вносит:
сектор муниципального
хозяйства

**Приложение к постановлению №240 от 12 сентября 2022 год;
О внесении изменений в постановление № 155 от 30 июня 2021 год;
об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»**

№ п.п	Характер аварийной ситуации	Действия обслуживающего персонала	Действия ответственного за газовое хозяйство	Действия руководителя зв	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внешнем газопроводе.	1 .Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает начальнику котельной. При появлении запаха газа в помещении котельной останавливает котёл. Принимает меры, исключающие нахождение посторонних лиц у места утечки газа.	Прибывает на место и организует охрану места утечки газа. Определяет возможность загорания, пожара, остановки котла.	1.Выясняет на месте или по телефону характер повреждений, время на его устранения.	
2	Выход из строя регулятора давления газа с прекращением газоснабжения на горелку	1 .Аварийно останавливает котёл Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке котельной.	1 .Прибывает на место и определяет возможность пуска газа на второй котёл 2. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла	1.Выясняет по телефону продолжительность ремонта с целью оперативного восстановления готовности котельной.	
3	Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внутреннем газопроводе.	1 .Аварийно останавливает котёл и прекрывает ввод газа в котельную Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке	На месте выясняет причину остановки котла и сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла	1 .Выясняет по телефону характер повреждения	

	котельной.			
5	Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на ГРУ котла	1. Аварийно останавливает котёл в соответствии с требованиями инструкции. Усиленно вентилирует топку. Сообщает ответственному за газовое хозяйство	1. Проверить на месте отсутствие загазованности. Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его в работу. 3. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла 4. Убедиться в Остановке заглушки на газовом затворе котла выведенного из работы.	1. Выясняет по телефону характер повреждения 2. Напоминает о соблюдении мер безопасности при работе на резервном котле.
6	Хлопок в топке и газоходах не повлекший разрушения и несчастного случая	Аварийно останавливает котёл в соответствии с требованиями инструкции. Усиленно вентилирует топку Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04)	I. На месте разобратся в причинах хлопка, проверить исправность взрывных клапанов. Сообщает директору о причинах остановки котла Если взрывное клапана не сработали, то разобратся в причинах и устранить их.	1. Дать указания о внимательности в разборе причин хлопка и соблюдения безопасности при включении котла.
7	Взрыв газовой смеси, повлекший за собой разрушения или	1. Прекращает подачу газа к котлам 2. Выводит пострадавших в незагазованное помещение и оказывает первую помощь. 3. Вызывает скорую помощь (01, 112-сотовый)	Сообщает директору Прибыть на место, принять меры безопасности, сохранить обстановку аварии до прибытия комиссии по расследованию.	1. Немедленно сообщает в отделении Ростехнадзора. 2. Организовать работу комиссии по

	несчастный случай с персоналом	Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка 04. 6. Принимает меры к вентилиции котельной.	Находится на месте до окончания расследования, принять меры к сохранности оборудования.	расследованию аварии. 3. Принимает меры к сохранению ОГТБЛЬНОГО оборудования.
8	Повреждены люков и лючков котла и экономайзера	1. Сообщает ответственному за газовое хозяйство о неисправностях и падении (возрастании) разрежения в топке котла 2 При резких колебаниях разрежения в топке, выбивании пламени и газов — останавливает котёл.	Прибыть на место, подробно разобратся в причинах изменения разрежения. Сообщает директору Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его в работу, повреждённый котёл вывести s ремонт. 4. Принять меры к организации и проведению ремонтных работ на участках повреждения.	Выясняет характер повреждения Если повреждение облицовки котла привело к повреждению оборудования, то организует снабжение материалами, привлекает для ремонта необходимые организации.
9	Выход из строя автоматики безопасности и автоматики регулирования на работающем оборудовании.	1. Убеждается в нормальной работе технологического оборудования. Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Запускает резервный котел 3. Усиливает контроль за работой оборудования.	Вызывает слесаря КИП и А и выясняет причины выхода из строя АБ и АР. Сообщает директору Организует ремонт вышедшей из строя автоматики безопасности.	1. Выясняет по телефону возможность ремонта, его продолжительность и необходимость подключения других служб.

10	Пожар в котельной, угрожающий работе газового оборудования.	1. Прекращает подачу газа в котельную. Вызывает пожарную службу (01, 112 сотовый) Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Принимает меры по самостоятельному тушению пожара	1 Прибыть на место, принять меры по ликвидации пожара. Сообщает директору о пожаре и определяет ущерб После ликвидации пожар определяет пригодность оборудования к эксплуатации. 2. Определяет ущерб и организует ремонт оборудования.	1. Организует проверку исправности оборудования, пригодности его к дальнейшей эксплуатации. 2. Определяет ущерб и организует ремонт оборудования.
11	Неожиданное прекращение газоснабжения.	1. Аварийно останавливает котёл 2. Открывает краны на продувочные свечи Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство	1. Выясняет у диспетчера АДС причины и длительность перерыва газоснабжения. 2. Сообщает директору об отсутствии газоснабжения. 3. На месте организует пуск котла в работу после ликвидации причин прекращения газоснабжения.	1. Выясняет причины и примерную длительность аварийного ремонта. 2. При необходимости организует помощь в выделении транспорта, механизмов.

№ п.п	Характер аварийной ситуации	Действия обслуживающего персонала	Действия ответственного за газовое хозяйство	Действия руководителя ЭВ	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внешнем газопроводе.	Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает начальнику котельной. При появлении запаха газа в помещении котельной останавливает котёл. Принимает меры, исключающие появление посторонних лиц у места утечки газа.	Прибывает на место и организует охрану места утечки газа. Определяет возможность загазованности, пожара, остановки котла.	1. Выясняет на месте или по телефону характер повреждений и время на его устранения.	

2	Выход из строя регулятора давления газа с прекращением газоснабжения на горелку	1 .Аварий но останавливает котёл Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке котельной.	1 .Прибывает на место и определяет возможность пуска газа на второй котёл 2. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла	1 .Выясняет по телефону продолжительность ремонта с целью оперативного восстановления готовности котельной.
3	Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внутреннем газопроводе.	1 .Аварий но останавливает котёл и прекрывает ввод газа в котельную Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке котельной.	На месте выясняет причину остановки котла. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла	1 .Выясняет по телефону характер повреждения
5	Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на ГРУ котла	1 .Аварий но останавливает котёл в соответствии с требованием производственной инструкции. Усиленно вентилирует топку . Сообщает ответственному за газовое хозяйство	1 .Проверить на месте отсутствие загазованности. 2.Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его	1.Выясняет по телефону характер повреждения 2.Напоминает о
		4. Сообщает в АДС газового участка (04)	в работу. 3. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла 4 Убедиться в остановке заглушки на газовом затворе котла выведенного из работы.	соблюдении мер безопасности при работе на резервном котле.

6	Хлопок в топке и газходах не повлекший разрушения и несчастного случая	1 .Аварий но останавливает котёл в соответствии с требованием производственной инструкции. Усиленно вентилирует топку Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04)	i . На месте разобратся в причинах хлопка, проверить исправность взрывных клапанов. 2. Сообщает директору о причинах остановки котла 3 Если взрывные клапана не сработали, то разобратся в причинах и устранить их.	1 .Дать указания о внимательности в разборе причин хлопка и соблюдения безопасности при включений котла.
7	Взрыв газовой смеси, повлекший за собой разрушения или несчастный случай с персоналом	1 . .Прекращает подачу газа к котлам 2. Выводит пострадавших в незагазованное помещение и оказывает первую помощь. 3.Вызывает скорую помощь (01, 112-сотовый) Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка 04 б.Принимает меры к вентилиции котельной.	1 . Сообщает директору Прибыть на место, принять меры безопасности, сохранить обстановку аварии до прибытия комиссии по расследованию. Находится на месте до окончания расследования, принять меры к сохранности оборудования.	1.Немедленно сообщает в отделении Ростехнадзора. 2.Организовать работу комиссии расследованию аварии. 3.Принимает меры к сохранению остального оборудования.
8	Повреждены уплотнения люков и лючков котла и экономайзера	1 . Сообщает ответственному за газовое хозяйство о неисправностях и падении (возрастании) разрежения в топке котла 2.При резких колебаниях повреждения в топке, выбивании пламени и газов — останавливает котёл.	I .Прибыть на место, подробно разобратся в причинах изменения разрежения. Сообщает директору Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его в работу, повреждённый котёл вывести в ремонт. Принять меры к организации и проведению ремонтных работ на участках повреждения.	Выясняет характер повреждения Если повреждение облицовки котла привело к повреждению оборудования, то организует снабжение материалами, привлекает для ремонта

				необходимые организации.	
9	Выход из строя автоматики безопасности и автоматики регулирования на работающем оборудовании.	Убеждается в нормальной работе технологического оборудования. Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Запускает резервный котел 3. Усиливает контроль за работой оборудования.	1 .Вызывает слесарь КИП и А и выясняет причины выхода из строя АБ и АР. Сообщает директору Организует ремонт вышедшей из строя автоматики безопасности.	1 .Выясняет по телефону возможность ремонта, его продолжительность и необходимость подключения других служб.	
10	Пожар в котельной, угрожающий работе газового оборудования.	1 .Прекращает подачу газа в котел к нулю . Вызывает пожарную службу (01, 112 (сотовый)) Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Принимает меры по самостоятельному тушению пожара	1 .Прибыть на место, принять меры по ликвидации пожара. Сообщает директору о пожаре и определяют ущерб После ликвидации пожара определяет пригодность оборудования к эксплуатации.	1 .Организует проверку исправности оборудования, при годности его к дальнейшей эксплуатации. 2.Определяет ущерб и организует ремонт оборудования.	

11	Неожиданное прекращение газоснабжения.	1. Аварийно останавливает котёл 2. Открывает краны на продувочные свечи Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство	1. Выясняет у диспетчера АДС причины и длительность перерыва газоснабжения. Сообщает директору об отсутствии газоснабжения. На месте организует пуск котлы в работу после ликвидации причин прекращения газоснабжения.	1. Выясняет причины и примерную длительность аварийного ремонта. 2. При необходимости организует помощь в выделении транспорта, механизмов.
----	--	---	---	---

N п.п	Характер аварийной	Действия обслуживающего персонала	Действия ответственного за газовое хозяйство	Действия руководителя	Примечания
I	2	3	4	ЭУ 5	6
1	Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внешнем газопроводе.	1. Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает начальнику котельной. При появлении запаха газа в помещении котельной останавливает котёл. Принимает меры, исключающие нахождение посторонних лиц у места утечки газа.	Прибывает на место и организует охрану места утечки газа. Определяет возможность загазованности, пожара, остановки котла.	1. Выясняет на месте или по телефону характер повреждений и время на его устранения.	
2	Выход из строя регулятора давления газа с прекращением газоснабжения на горелку	1. Аварийно останавливает котёл Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке котельной.	Прибывает на место и определяет возможность пуска газа на второй котёл Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла	1. Выясняет по телефону продолжительность ремонта с целью оперативного восстановления	

				готовности котельной.	
3	Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внутреннем газопроводе.	Аварий но останавливает котёл и прекрывает ввод газа в котельную Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке котельной.	1 .На месте выясняет причину остановки котла. 2. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла	1 .Выясняет по телефону характер повреждения	
S	Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на ГРУ котла	1 .Аварий но останавливает котёл в соответствии с требованием производственной инструкции. Усилено вентилирует топку . Сообщает ответственному за газовое хозяйство 4. Сообщает в АДС газового участка (04)	Проверить на месте отсутствие загазованности. Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его в работу. 3. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла 4. Убедиться в установке заглушки на газовом затворе котла выведенного из работы.	Выясняет по телефону характер повреждения Напоминает о соблюдении мер безопасности при работе на резервном котле.	

6	Хлопок в топке и газоходах не повлекший разрушения и несчастного случая	Аварий но останавливает котёл в соответствии с требованием производственной инструкции. Усиленно вентилирует топку Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04)	1. На месте разобратся в причинах хлопка, проверить исправность взрывных клапанов. Сообщает директору о причинах остановки котла Если взрывные клапана не сработали, то разобратся в причинах и устранить их.	1. Дать указания о внимательности в разборе причин хлопков и соблюдения безопасности при включения котла.
7	Взрыв газовоздушной смеси, повлекший за собой разрушения или несчастный случай с персоналом	1. Прекращает подачу газа к котлам 2. Выводит пострадавших в незагазованное помещение и оказывает первую помощь. 3. Вызывает скорую помощь (01, 112- сотовый) Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка 04 6. Принимает меры к вентилиции котельной.	Сообщает директору Прибыть на место, принять меры безопасности, сохранить обстановку аварии до прибытия комиссии по расследованию. Находится на месте до окончания расследования, принять меры к сохранности оборудования.	1. Немедленно сообщает в отделении Ростехнадзора. 2. Организовать работу комиссии по расследованию аварии. 3. Принимает меры к сохранению ОСТН Ь•НОГО оборудования.
8	Повреждены уплотнения люков и лючков котла экономайзера	1. Сообщает ответственному за газовое хозяйство о неисправностях и падении (возрастании) разрежения в топке котла 2. При резких колебаниях разрежения в топке, выбивании пламени и газов — останавливает котёл.	1. Прибыть на место, подробно разобратся в причинах изменения разрежения. Сообщает директору Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его в работу, повреждённый котёл вывести в ремонт. Принять меры к организации и проведению ремонтных работ на участках повреждения.	1. Выясняет характер повреждения 2. Если повреждение облицовки котла привело к повреждению оборудования, то организует снабжение материалами,

				привлекает для ремонта необходимые организации.
9	Выход из строя автоматики безопасности и автоматики регулирования на работающем оборудовании.	Убеждается в нормальной работе технологического оборудования. Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Запускает резервный котел 3. Усиливает контроль за работой оборудования.	I. Вызывает слесарь КИП и А и выясняет причины выхода из строя АБ и АР. Сообщает директору Организует ремонт вышедшей из строя автоматики безопасности.	1. Выясняет по телефону возможность ремонта, его продолжительность и необходимость подключения других служб.
10	Пожар в котельной, угрожающий работе газового оборудования.	Прекращает подачу газа в котельную. Вызывает пожарную службу (01, 112 сотовый) Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Принимает меры по самостоятельному тушению пожара	Прибыть не место, принять меры по ликвидации пожара. Сообщает директору о пожаре и определяет ущерб После ликвидации пожара определяет пригодности оборудования к эксплуатации.	1 .Организует проверку исправности оборудования, пригодности сто к дальнейшей эксплуатации. 2. Определяет ущерб и организует ремонт оборудования.

11	Неожиданное прекращение газоснабжения.	1 .Аварий но останавливает котёл 2.Открывает краны на продувочные свечи Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство	1 .Выясняет у диспетчера АДС причины и длительность перерыва газоснабжения. 2.Сообщает директору об отсутствии газоснабжения. 3.На месте организует пуск котла в работу после ликвидации причин прекращения газоснабжения.	1 .Выясняет причины и примерную длительность аварийного ремонта. 2.При необходимости организует помощь в выделении транспорта, механизмов.
----	---	---	--	--